

EHP空調機（役場庁舎）

| 既存仕様 | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|--------------|-----------------------|--------|----|----------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|
| 階 | 室名 | 記号 | 空調方式 | 型式 | メーカー | 台数 | 面積 | 能力 冷房 | 単位負荷 W/m ² 冷房 | 相当馬力 | 電源の種類 |
| | | | | | | 台 | m ² | kW | | 馬力/台 | |
| 1F | 教育委員会室 | ACP-1-1 | ビルマルチ | CS-P80UDU | 松下電器産業 | 3 | 84.2 | 24.00 | 285 | 2.86 | 1φ200V |
| 1F | 多目的室4 | ACP-1-2 | ビルマルチ | CS-P71UDU | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 7.10 | 274 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 相談室 | ACP-1-3 | ビルマルチ | CS-P28UDU | 松下電器産業 | 1 | 13.0 | 2.80 | 215 | 1.00 | 1φ200V |
| 1F | 多目的室3 | ACP-1-5 | ビルマルチ | CS-P80UDU | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 8.00 | 309 | 2.86 | 1φ200V |
| | 室内機小計 | | | | | 6 | | 41.90 | | | |
| B1F | 室外機 | ACP-1 | ビルマルチ | PA-P450UKC/GZP450TKC | 松下電器産業 | 1 | | 45.00 | | 16.07 | 3φ200V/1φ200V |
| 1F | 総務財政課 | ACP-2-1 | ビルマルチ | CS-P45UDU | 松下電器産業 | 6 | 104.6 | 27.00 | 258 | 1.61 | 1φ200V |
| 1F | 企画観光課 | ACP-2-1 | ビルマルチ | CS-P45UDU | 松下電器産業 | 4 | 76.9 | 18.00 | 234 | 1.61 | 1φ200V |
| 1F | ふるさと納税事務室 | ACP-2-1 | ビルマルチ | CS-P45UDU | 松下電器産業 | 1 | 13.0 | 4.50 | 346 | 1.61 | 1φ200V |
| 1F | 待合いコーナー | ACP-2-1 | ビルマルチ | CS-P45UDU | 松下電器産業 | 2 | 51.8 | 9.00 | 174 | 1.61 | 1φ200V |
| | 室内機小計 | | | | | 13 | | 58.50 | | 1.61 | |
| 2F | 室外機 | ACP-2 | ビルマルチ | PA-P560UKC/GZ-P560TKC | 松下電器産業 | 1 | | 56.00 | | 20.00 | 3φ200V/1φ200V |
| 1F | 村民ホール | ACP-3-1 | ビルマルチ | CS-P71EXU | 松下電器産業 | 4 | 155.5 | 28.40 | 183 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 電算室 | ACP-3-2 | ビルマルチ | CS-P140UDU | 松下電器産業 | 1 | 38.9 | 14.00 | 360 | 5.00 | 1φ200V |
| 1F | 地域包括支援センター | ACP-3-3 | ビルマルチ | CS-P71UDU | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 7.10 | 274 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 収入役室・出納室 | ACP-3-4 | ビルマルチ | CS-P36UDU | 松下電器産業 | 2 | 46.1 | 7.20 | 156 | 1.29 | 1φ200V |
| | 室内機小計 | | | | | 8 | | 56.70 | | 2.53 | |
| 2F | 室外機 | ACP-3 | ビルマルチ | PA-P560UKC/GZ-P560TKC | 松下電器産業 | 1 | | 56.00 | | | 3φ200V/1φ200V |
| 1F | 住民課 | ACP-4-1 | ビルマルチ | CS-P71UDU | 松下電器産業 | 3 | 77.8 | 21.30 | 274 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 福祉保健課 | ACP-4-1 | ビルマルチ | CS-P71UDU | 松下電器産業 | 2 | 77.8 | 14.20 | 183 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 多目的室1 | ACP-4-2 | ビルマルチ | CS-P56UDU | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 5.60 | 216 | 2.00 | 1φ200V |
| | 室内機小計 | | | | | 6 | 181.5 | 41.10 | | 2.45 | |
| 2F | 室外機 | ACP-4 | ビルマルチ | PA-P560UKC/GZ-P560TKC | 松下電器産業 | 1 | | 45.00 | | 16.07 | 3φ200V/1φ200V |
| 1F | 建設環境課 | ACP-5-1 | ビルマルチ | CS-P71UDU | 松下電器産業 | 4 | 90.7 | 28.40 | 313 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 農林水産課 | ACP-5-1 | ビルマルチ | CS-P71UDU | 松下電器産業 | 2 | 77.8 | 14.20 | 183 | 2.54 | 1φ200V |
| 1F | 農業委員会 | ACP-5-2 | ビルマルチ | CS-P56UDU | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 5.60 | 216 | 2.00 | 1φ200V |
| 1F | 廊下2 | ACP-5-3 | ビルマルチ | CS-P36UDU | 松下電器産業 | 3 | 38.9 | 10.80 | 278 | 1.29 | 1φ200V |
| | 室内機小計 | | | | | 10 | | 59.00 | | 2.11 | |
| 2F | 室外機 | ACP-5-1 | ビルマルチ | PA-P560UKC/GZ-P560TKC | 松下電器産業 | 1 | | 56.00 | | 20.00 | 3φ200V/1φ200V |
| 1F | 小会議室 | ACR-1 | 店舗用PAC | PA-P80UDCN | 松下電器産業 | 2 | 26.7 | 14.00 | 524 | 2.50 | 3φ200V |
| 1F | 大会議室 | ACR-2 | 店舗用PAC同時ツイン | PA-P224UDCD | 松下電器産業 | 2 | 155.5 | 22.40 | 144 | 4.00 | 3φ200V |
| 2F | 監査・議会事務局 | ACR-3 | 店舗用PAC同時ツイン | PA-P224UDCD | 松下電器産業 | 1 | 53.5 | 22.40 | 419 | 8.00 | 3φ200V |
| 2F | 正副議長室 | ACR-4 | 店舗用PAC | PA-P80EXN | 松下電器産業 | 2 | 53.5 | 8.00 | 150 | 1.43 | 3φ200V |
| 2F | 議員控室 | ACR-5 | 店舗用PAC同時ツイン | 型式不明 | 松下電器産業 | 1 | 55.4 | 16.00 | 289 | 5.71 | 3φ200V |
| 2F | 委員会室 | ACR-6 | 店舗用PAC同時ツイン | PA-P224UDCD | 松下電器産業 | 1 | 85.7 | 22.40 | 261 | 8.00 | 3φ200V |
| 2F | 議場・傍聴室 | ACR-7 | 店舗用PAC同時ツイン | PA-P224EFXD | 松下電器産業 | 2 | 211.6 | 22.40 | 106 | 4.00 | 3φ200V |
| 2F | 議会ロビー | ACR-8 | 店舗用PAC同時トリプル | 型式不明 | 松下電器産業 | 1 | 72.9 | 28.00 | 384 | 10.00 | 3φ200V |
| 2F | 廊下1 | ACR-9 | 店舗用PAC | PA-P112LXDN | 松下電器産業 | 2 | 37.1 | 11.20 | 302 | 2.00 | 3φ200V |
| 2F | 廊下2 | ACR-9 | 店舗用PAC | PA-P112LXDN | 松下電器産業 | 1 | 59.6 | 11.20 | 188 | 4.00 | 3φ200V |
| 2F | 談話コーナー | ACR-10 | 店舗用PAC | PA-P224UDCD | 松下電器産業 | 1 | 51.8 | 22.40 | 432 | 8.00 | 3φ200V |
| 1F | 教育長室 | AC-1 | セパレートPAC | PA-P45UDC | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 4.50 | 174 | 1.61 | 3φ200V |
| 1F | 村長室 | AC-2 | セパレートPAC | PA-P80EXN | 松下電器産業 | 1 | 38.9 | 8.00 | 206 | 2.86 | 3φ200V |
| 1F | 庁議室 | AC-3 | セパレートPAC | PA-P112UDCN | 松下電器産業 | 1 | 37.3 | 11.20 | 300 | 4.00 | 3φ200V |
| 1F | 応接室 | AC-3 | セパレートPAC | PA-P112UDCN | 松下電器産業 | 1 | 51.8 | 11.20 | 216 | 4.00 | 3φ200V |
| 1F | 副村長室 | AC-4 | セパレートPAC | PA-P63UDCN | 松下電器産業 | 1 | 34.0 | 6.30 | 185 | 2.25 | 3φ200V |
| 1F | メインサーバー室 | AC-5 | セパレートPAC | PA-P40UDCS | 松下電器産業 | 1 | 19.4 | 4.00 | 206 | 1.43 | 3φ200V |
| 1F | 放送室 | AC-5 | セパレートPAC | PA-P40UDCS | 松下電器産業 | 1 | 19.4 | 4.00 | 206 | 1.43 | 3φ200V |
| 1F | 水道管理室 | AC-5 | セパレートPAC | PA-P40UDCS | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 4.00 | 154 | 1.43 | 3φ200V |
| 1F | 警備室 | AC-6 | セパレートPAC | PA-P40DX | 松下電器産業 | 1 | 18.7 | 4.00 | 214 | 1.43 | 3φ200V |
| 1F | 女子休憩室 | AC-7 | セパレートPAC | PA-P45DX | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 4.50 | 174 | 1.61 | 3φ200V |
| 1F | 男子休憩室 | AC-8 | セパレートPAC | PA-P56DX | 松下電器産業 | 1 | 25.9 | 6.30 | 243 | 2.25 | 3φ200V |
| 2F | 小委員会室 | AC-9 | セパレートPAC | PA-P112UDCN | 松下電器産業 | 1 | 85.7 | 11.20 | 131 | 4.00 | 3φ200V |
| 2F | 議会書庫 | AC-10 | セパレートPAC | PA-P63UDCN | 松下電器産業 | 1 | 24.8 | 6.30 | 254 | 2.25 | 3φ200V |

EHP空調機（保健福祉センター）

| 既存仕様 | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------|-----------|---------------------------|------|----|----------------|----------|--------------------------|------|--------|
| 階 | 室名 | 記号 | 空調方式 | 型式 | メーカー | 台数 | 面積 | 能力 冷房 | 単位負荷 W/m ² | 相当馬力 | 電源の種類 |
| | | | | | | 台 | m ² | kW | 冷房 | 馬力/台 | |
| 1F | X線撮影室 | ACP-C1 | 店舗用PAC | RC1-AP40K1+RAS-AP40HVM3 | 日立 | 1 | 13.9 | 3.60 | 259 | 1.29 | 3φ200V |
| 1F | 受付・事務室 | ACP-C1 | 店舗用PAC | RC1-AP40K1+RAS-AP40HVM3 | 日立 | 1 | 20.7 | 3.60 | 174 | 1.29 | 3φ200V |
| 1F | 診察室 | ACP-C2 | 店舗用PAC | RC1-AP50K1+RAS-AP50HVM3 | 日立 | 1 | 14.4 | 4.50 | 313 | 1.61 | 3φ200V |
| 1F | 待合室 | ACP-C3 | 店舗用PAC | RC1-AP56K1+RAS-AP56HVM3 | 日立 | 1 | 5.0 | 5.00 | 992 | 1.79 | 3φ200V |
| 1F | リハビリ訓練室 | ACP-C4 | 店舗用PAC | RC1-AP80K1+RAS-AP80HVM2 | 日立 | 1 | 39.5 | 7.10 | 180 | 2.54 | 3φ200V |
| 1F | 処置・点滴室 | ACP-C5 | 店舗用PAC | RP1-AP140K+RAS-AP140HVM3 | 日立 | 2 | 31.3 | 12.50 | 399 | 2.23 | 3φ200V |
| 1F | 休憩室(1) | ACP-C6 | 店舗用PAC | RPK-AP40K+RAS-AP40HVM3 | 日立 | 1 | 7.4 | 3.60 | 485 | 1.29 | 3φ200V |
| 1F | 休憩室(2) | ACP-C6 | 店舗用PAC | RPK-AP40K+RAS-AP40HVM3 | 日立 | 1 | 9.2 | 3.60 | 391 | 1.29 | 3φ200V |
| 1F | 畳コーナー | ACP-C6 | 店舗用PAC | RPK-AP40K+RAS-AP40HVM3 | 日立 | 1 | 2.1 | 3.60 | 1,731 | 1.29 | 3φ200V |
| | | | | | | | | | | | 3φ200V |
| 1F | 事務室 | ACP-W1 | 店舗用PAC | RC1-AP50K1+RAS-AP50HVM3 | 日立 | 2 | 60.0 | 4.50 | 75 | 0.80 | 3φ200V |
| 1F | 健康増進トレーニング室 | ACP-W2 | 店舗用PAC | RC1-AP56K1+RAS-AP56HVM3 | 日立 | 2 | 40.3 | 5.00 | 124 | 0.89 | 3φ200V |
| 1F | 福祉作業室 | ACP-W2 | 店舗用PAC | RC1-AP56K1+RAS-AP56HVM3 | 日立 | 2 | 55.7 | 5.00 | 90 | 0.89 | 3φ200V |
| 1F | 食堂 | ACP-W3 | 店舗用PAC | RC1-AP80K1+RAS-AP80HVM2 | 日立 | 2 | 54.5 | 7.10 | 130 | 1.27 | 3φ200V |
| 1F | 調理実習室 | ACP-W3 | 店舗用PAC | RC1-AP80K1+RAS-AP80HVM2 | 日立 | 2 | 66.3 | 7.10 | 107 | 1.27 | 3φ200V |
| 1F | 健康運動ホール | ACP-W4 | 店舗用PACツイン | RC1-AP71K1+RAS-AP140HVM3 | 日立 | 4 | 124.3 | 12.50 | 101 | 1.12 | 3φ200V |
| 1F | 休憩室(3) | ACP-W5 | 店舗用PAC | RC1D-AP40K+RAS-AP40HVM3 | 日立 | 1 | 8.8 | 3.60 | 411 | 1.29 | 3φ200V |
| 1F | 相談室 | ACP-W6 | 店舗用PAC | RC1D-AP45K+RAS-AP45HVM3 | 日立 | 1 | 8.8 | 4.00 | 457 | 1.43 | 3φ200V |
| 1F | 文化活動室 | ACP-W7 | 店舗用PAC | RC1D-AP50K+RAS-AP50HVM3 | 日立 | 2 | 30.5 | 4.50 | 147 | 0.80 | 3φ200V |
| 1F | 配食調理室 | ACP-W8 | 店舗用PAC | RPCK-AP140K+RAS-AP140HVM3 | 日立 | 2 | 37.7 | 12.50 | 331 | 2.23 | 3φ200V |

全熱交換器（役場庁舎）

| 既存仕様 | | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|----------|------|----|----------------|--------------|-------------------|-------------------|------|--------|
| 階 | 室名 | 記号 | 型式 | メーカー | 台数 | 面積 | 収容人数 (想定) | 必要換気量 (想定) | 能力 | | 電源の種類 |
| | | | | | | | | | 換気量 | 機外静圧 | |
| | | | | | 台 | m ² | 人 | m ³ /h | m ³ /h | Pa | |
| 1F | 相談室 | HEU-1 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 13.0 | 3.0 | 90.0 | 60.00 | 45 | 1φ100V |
| 1F | メインサーバー室 | HEU-2 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 19.4 | 1.0 | 30.0 | 30.00 | 33 | 1φ100V |
| 1F | 放送室 | HEU-3 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 19.4 | 1.0 | 30.0 | 60.00 | 66 | 1φ100V |
| 1F | 警備室 | HEU-4 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 18.7 | 2.0 | 60.0 | 30.00 | 18 | 1φ100V |
| 1F | 女子休憩室 | HEU-5 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 120.00 | 58 | 1φ100V |
| 1F | 男子休憩室 | HEU-6 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 120.00 | 58 | 1φ100V |
| 1F | 教育委員会室 | HEU-7 | VAM250G | ダイキン | 1 | 84.2 | 10.0 | 300.0 | 260.00 | 81 | 1φ100V |
| 1F | 教育長室 | HEU-8 | VAM150G | ダイキン | 1 | 25.9 | 3.0 | 90.0 | 150.00 | 53 | 1φ100V |
| 1F | 多目的室4 | HEU-9 | VAM350G | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 390.00 | 98 | 1φ100V |
| 1F | 応接室 | HEU-10 | VAM250G | ダイキン | 1 | 51.8 | 10.0 | 300.0 | 270.00 | 59 | 1φ100V |
| 1F | 村長室 | HEU-11 | VAM150G | ダイキン | 1 | 38.9 | 8.0 | 240.0 | 180.00 | 73 | 1φ100V |
| 1F | 庁議室 | HEU-12 | VAM350G | ダイキン | 1 | 37.3 | 8.0 | 240.0 | 390.00 | 98 | 1φ100V |
| 1F | 副村長室 | HEU-13 | VAM250G | ダイキン | 1 | 34.0 | 7.0 | 210.0 | 210.00 | 31 | 1φ100V |
| 1F | 多目的室3 | HEU-14 | VAM350G | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 390.00 | 98 | 1φ100V |
| 1F | 小会議室 | HEU-15 | VAM350G | ダイキン | 2 | 26.7 | 5.0 | 150.0 | 390.00 | 98 | 1φ100V |
| 1F | 電算室 | HEU-16 | VAM150G | ダイキン | 1 | 38.9 | 3.0 | 90.0 | 90.00 | 35 | 1φ100V |
| 1F | 総務財政課 | HEU-17 | VAM350G | ダイキン | 1 | 104.6 | 10.0 | 300.0 | 410.00 | 135 | 1φ100V |
| 1F | 企画観光課 | HEU-17 | VAM350G | ダイキン | 1 | 76.9 | 10.0 | 300.0 | 410.00 | 135 | 1φ100V |
| 1F | 待合いコーナー | HEU-17 | VAM350G | ダイキン | 1 | 51.8 | 2.0 | 60.0 | 410.00 | 135 | 1φ100V |
| 1F | 総務財政課 | HEU-18 | VAM500G | ダイキン | 1 | 104.6 | 10.0 | 300.0 | 410.00 | 99 | 1φ100V |
| 1F | 企画観光課 | HEU-19 | VAM350G | ダイキン | 2 | 76.9 | 10.0 | 300.0 | 320.00 | 117 | 1φ100V |
| 1F | 住民課 | HEU-20 | VAM350G | ダイキン | 1 | 77.8 | 10.0 | 300.0 | 370.00 | 105 | 1φ100V |
| 1F | 福祉保健課 | HEU-20 | VAM350G | ダイキン | 1 | 77.8 | 10.0 | 300.0 | 370.00 | 105 | 1φ100V |
| 1F | 廊下1 | HEU-21 | VAM500G | ダイキン | 1 | 37.1 | 5.0 | 150.0 | 370.00 | 154 | 1φ100V |
| 1F | 多目的室1 | HEU-22 | VAM350G | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 390.00 | 110 | 1φ100V |
| 1F | 地域包括支援センター | HEU-23 | VAM350G | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 390.00 | 98 | 1φ100V |
| 1F | 収入役室・出納室 | HEU-24 | VAM150G | ダイキン | 1 | 46.1 | 4.0 | 120.0 | 180.00 | 87 | 1φ100V |
| 1F | 建設環境課 | HEU-25 | VAC150FA | ダイキン | 1 | 90.7 | 10.0 | 300.0 | 60.00 | 45 | 1φ100V |
| 1F | 建設環境課 | HEU-26 | VAM150G | ダイキン | 1 | 90.7 | 10.0 | 300.0 | 120.00 | 57 | 1φ100V |
| 1F | 農林水産課 | HEU-27 | VAM500G | ダイキン | 2 | 77.8 | 10.0 | 300.0 | 410.00 | 58 | 1φ100V |
| 1F | 農業委員会 | HEU-28 | VAM350G | ダイキン | 1 | 25.9 | 5.0 | 150.0 | 300.00 | 64 | 1φ100V |
| 1F | 大会議室 | HEU-29 | VAM500G | ダイキン | 4 | 155.5 | 25.0 | 750.0 | 590.00 | 87 | 1φ100V |
| 2F | 監査・議会事務局 | HEU-30 | VAM350G | ダイキン | 1 | 53.5 | 11.0 | 330.0 | 300.00 | 78 | 1φ100V |
| 2F | 正副議長室 | HEU-31 | VAM250G | ダイキン | 1 | 53.5 | 11.0 | 330.0 | 240.00 | 61 | 1φ100V |
| 2F | 小委員会室 | HEU-32 | VAM350G | ダイキン | 1 | 85.7 | 17.0 | 510.0 | 390.00 | 98 | 1φ100V |
| 2F | 議員控室 | HEU-33 | VAM150G | ダイキン | 2 | 55.4 | 11.0 | 330.0 | 110.00 | 39 | 1φ100V |
| 2F | 委員会室 | HEU-34 | VAM350G | ダイキン | 1 | 85.7 | 17.0 | 510.0 | 390.00 | 86 | 1φ100V |
| 2F | 議場・傍聴室 | HEU-35 | VAM500G | ダイキン | 3 | 211.6 | 40.0 | 1,200.0 | 450.00 | 88 | 1φ100V |
| 2F | 議会ロビー | HEU-36 | VAM350G | ダイキン | 1 | 72.9 | 15.0 | 450.0 | 300.00 | 69 | 1φ100V |
| 2F | 談話コーナー | HEU-37 | VAM500G | ダイキン | 1 | 51.8 | 10.0 | 300.0 | 480.00 | 81 | 1φ100V |
| 1F | 多目的室2 | HEU-38 | VAM250G | ダイキン | 1 | 27.0 | 5.0 | 150.0 | 実施設計にて確認必要 | | 1φ100V |

全熱交換器（保健福祉センター）

| 既存仕様 | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|------------|------|----|----------------|--------------|-------------------|-------------------|------|--------|
| 階 | 室名 | 記号 | 型式 | メーカー | 台数 | 面積 | 収容人数 (想定) | 必要換気量 (想定) | 能力 | | 電源の種類 |
| | | | | | | | | | 換気量 | 機外静圧 | |
| | | | | | 台 | m ² | 人 | m ³ /h | m ³ /h | Pa | |
| 1F | 受付・事務室 | HEA-C1 | VAM650GBS | ダイキン | 1 | 20.7 | 5.0 | 150.0 | 630.00 | 89 | 1φ100V |
| 1F | 健康運動ホール | HEA-W1 | VAM1000GBS | ダイキン | 2 | 124.3 | 15.0 | 450.0 | 800.00 | 152 | 1φ100V |
| 1F | 健康運動ホール | HEA-W2 | VAM1000GBS | ダイキン | 1 | 124.3 | 15.0 | 450.0 | 1,000.00 | 163 | 1φ100V |
| 1F | 食堂 | HEA-W3 | VAM1000GBS | ダイキン | 1 | 54.5 | 11.0 | 330.0 | 1,020.00 | 152 | 1φ100V |
| 1F | 文化活動室 | HEA-W4 | VAM1000GBS | ダイキン | 1 | 30.5 | 6.0 | 180.0 | 930.00 | 150 | 1φ100V |
| 1F | 調理実習室 | HEA-W5 | VAM1000GBS | ダイキン | 1 | 66.3 | 13.0 | 390.0 | 930.00 | 146 | 1φ100V |
| 1F | 福祉作業室 | HEA-W6 | VAM650GBS | ダイキン | 1 | 55.7 | 11.0 | 330.0 | 630.00 | 61 | 1φ100V |