

冷 凍 庫 設 備 機 器 表			設 置 場 所	
記 号	名 称	仕 様 （ 参 考 ）	冷 凍 ・ 冷 蔵 庫	備 考
PAC-1	ユ ニ ッ ト ク ー ラ ー	使用庫内温度：-35～-5℃ 冷媒：R448A 除霜方式：ヒーター方式 冷却能力：7.6KW 消費電力：11.1KW（内：0.6KW 外：10.5KW） 電源：3Φ200V コントローラ、室外機固定ブロック含む 防錆塗装、ヤモリ対策処理、アクティブフィルター付き 他必需品一式 参考品番 内機：US-T13LH 外機：KX-TM12AV1：日立	数 量	
			2	
PAC-2	天 吊 り 型 除 湿 器	冷凍能力：0.53t 除湿能力：3.2 L／h 電源：1φ100V 60Hz 消費電力：1.59 KW 寸法：幅830×奥行550×高さ380 製品質量：49kg 2次側配線・配管工事を含む 他必需品一式 参考品番 RK-NP12CV1：日立	2	1.2馬力相当 運転電流：16.4A
AIR-1	エ ア ー 搬 送 フ ァ ン	天井付・壁付兼用型 電源：単相200V 消費電力：34W 使用条件：本体周囲温度 -10℃～+45℃ 寸法：幅552×奥行197×高さ222 製品質量：7.0 kg 他必需品一式 2次側配線・配管工事を含む 参考品番 AH-1006WA2：三菱電機	8	正転・逆転 ホコリ付着抑制機能付
AIR-2	遮 熱 用 エ ア ー カ ー テ ン	床置型・SUS#7-ライン仕上げ 電源：三相200V 消費電力：1.68Kw 使用条件：本体周囲温度 -10℃～+45℃ 寸法：幅 600×奥行 300×高さ 4,000 製品質量：145+145 kg 他必需品一式 参考品番 MTS-405：前川製作所	2	
BD-1	防 熱 電 動 両 引 き 戸	電源：三相200V 消費電力：0.4 Kw 有効開口寸法：幅2,200×高さ 2,500 他必需品一式	1	
	近赤外線照射凍結防止装置	電源：1φ200V 60Hz 消費電力：1.50 KW 使用温度範囲： -60℃～+20℃ 2次側配線・配管工事を含む 他必需品一式	2	
	フロアヒーター	電源：1φ200V 60Hz 消費電力：4.9255 KW（一式計） 梯子型：W・1,000×D・2,800 消費電力：2,131.5 W 2台 ワイヤメッシュ型：W・2,000×D・600 消費電力：662.55 W 1台 制御盤（屋外露出）付、 他必需品一式 2次側配線・配管工事を含む	一式	
	リ リ ー フ 弁	電源：1φ100V 60Hz 消費電力：177 W 2次側配線・配管工事を含む 他必需品一式	4	

工事名称	東村総合農産加工施設 機能高度化事業 実施設計業務			工事年度	令和 7 年度	
工事場所	沖縄県国頭郡東村字慶佐次718番4			図面名称	冷凍・冷蔵庫 機器表	
発注機関	東村役場			縮 尺	A1:N/S A3:N/S	
摘 要				図面番号	M-	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設計者	名 称	株式会社 国吉設計 名護支店
					資格者氏名	宮城 一 邦
					登 録 番 号	一級建築士登録番号第 391965 号
					所 在 地	沖縄県名護市字宮里453番7